

Số: 1906 /STNMT-MT  
V/v thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành  
thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của  
Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương  
(Tổ dân phố B Nơ'B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 200/TB-TTYT ngày 02/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương về việc thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương tại Tổ dân phố B Nơ'B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (sau đây viết tắt là Cơ sở).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở trong quá trình vận hành thử nghiệm của các Công chức được thành lập theo Quyết định số 145/QĐ-STNMT ngày 23/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đính kèm Biên bản kiểm tra).

Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu đối chứng của Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo số 136/BC-TTYT ngày 05/7/2024 của Cơ sở về việc báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

### 1. Công trình xử lý chất thải:

Cơ sở đã xây lắp các công trình, thiết bị thu gom, xử lý chất thải và thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo đúng nội dung Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh.

### 2. Thực hiện trách nhiệm trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Cơ sở:

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, Cơ sở đã thực hiện các nội dung được quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### 3. Kết quả lấy mẫu theo báo cáo của Cơ sở:

Kết quả đo đạc, phân tích 03 lần mẫu khí thải sau hệ thống xử lý khí thải giai đoạn vận hành ổn định từ ngày 02/6/2024 đến ngày 04/6/2024. Đơn vị thực



hiện lấy mẫu và phân tích là Trung tâm công nghệ môi trường COSHET (được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số Vimcerts 026), các Phiếu kết quả kiểm nghiệm số: 590-06/24-4.1/KQPT ngày 12/6/2024 (Lần 1 mẫu lấy ngày 02/6/2024); 593-06/24-4.1/KQPT ngày 13/6/2024 (Lần 2 mẫu lấy ngày 03/6/2024); 599-06/24-3/KQPT ngày 14/6/2024 (Lần 3 mẫu lấy ngày 04/6/2024) cho thấy các thông số ô nhiễm đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (Cột B).

#### 4. Kết quả lấy mẫu đối chứng:

Kết quả đo đạc, phân tích 01 mẫu khí thải lò đốt rác y tế giai đoạn vận hành ổn định ngày 04/6/2024, đơn vị thực hiện lấy mẫu và phân tích là Công ty TNHH Công nghệ NHONHO (được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số Vimcerts 239), Phiếu trả kết quả thử nghiệm số: MKL-TT04-BM05 LBH.03 ngày 20/6/2024. Kết quả, cho thấy các thông số ô nhiễm đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (Cột B). Kết quả như sau:


STT	Thông số	Đơn vị tính	Kết quả	QCVN 02:2012/BTNMT cột B
1	Cadimi (Cd)	mg/Nm <sup>3</sup>	<0,0075	0,16
2	HCl	mg/Nm <sup>3</sup>	47,7	50
3	Bụi tổng	mg/Nm <sup>3</sup>	103,1	115
4	Thủy ngân (Hg)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0013	0,5
5	Chì (Pb)	mg/Nm <sup>3</sup>	0,130	1,2
6	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	< 2.62	300
7	CO	mg/Nm <sup>3</sup>	45,6	200
8	NO <sub>x</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	9,99	300

#### 5. Kết luận và kiến nghị:

Theo kết quả kiểm tra, kết quả lấy mẫu đối chứng trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đã hoàn thành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (lò đốt rác y tế) theo Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng.



Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương tiếp tục thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo nội dung Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) điện thoại liên hệ 0263 3820351./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CCBVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Quốc Tường**

